

Assunto **Solicitação de Esclarecimentos - DAE Várzea Grande/MT - Pregão Presencial nº 007/2018.**

De Licitações <licitacoes@ebara.com.br>

Para <licitacao@daevg.com.br>

Cópia Hiroshi Takenaka <hiroshi.takenaka@ebara.com.br>, <deptolicitacoes@ebara.com.br>, <camila.santos@ebara.com.br>, Francisco A. Furlaneto <iglesias.msi@terra.com.br>

Data 10/07/2018 07:38

Prioridade Normal



À  
 Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT  
 Várzea Grande/MT.

Ref: Pregão Presencial nº 007/2018.

Prezados Senhores,

Serão aceitos os quadros de comando com as potências abaixo mencionadas:

- Para o item 17 - Será aceito quadro com potência de 12,5CV?
- Para o item 18 - Será aceito quadro com potência de 17CV?
- Para o item 19 - Será aceito quadro com potência de 22,5CV?
- Para o item 20 - Será aceito quadro com potência de 25CV?
- Para o item 21 - Será aceito quadro com potência de 27,5CV?
- Para o item 22 - Será aceito quadro com potência de 32,5CV?
- Para o item 23 - Será aceito quadro com potência de 45CV?

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Lote 01 - DAE DE VÁRZEA GRANDE - PP 007/2018</b>						
2	Item	Código TCE	Q (m³/h)	H (mca)	Modelo	HP/CV	QTDE
3	1	4770	7	60	BHS 232-10	3	6
4	2	4769	9	60	BHS 411-10	5	6
5	3	4768	20	100	BHS 511-12	12,5	6
6	4	6800	28	100	BHS 512-10	17	8
7	5	6801	30	120	BHS 512-13	22,5	8
8	6	6802	34	120	BHS 516-10	25	8
9	7	4767	40	120	BHS 516-11	27,5	6
10	8	6804	45	120	BHS 516-15E	32,5	6
11	9	6805	60	120	BHS 517-12	45	6
12	15	6845	QC - Partida Direta - SPD			3	1
13	16	6846	QC - Partida Indireta - APC			5	1
14	17	6847	QC - Partida Indireta - APC 12,5HP			12	3
15	18	6848	QC - Partida Indireta - APC 17HP			15	3
16	19	6849	QC - Partida Indireta - APC 22,5HP			20	3
17	20	6850	QC - Partida Indireta - APC 25HP			22	3
18	21	6851	QC - Partida Indireta - APC 27,5HP			25	3
19	22	6852	QC - Partida Indireta - APC 32,5HP			30	3
20	23	6853	QC - Partida Indireta - APC 45HP			40	3

Att.,

10/07/2018



Visite nosso site  
[www.ebara.com.br](http://www.ebara.com.br)

Roundcube Webmail :: Solicitação de Esclarecimentos - DAE Várzea Grande/MT - Pregão Presencial nº 007/2018.

**Érica Martins**

Divisão Saneamento

Fone: (14) 4009 0074 / Cel: (14) 9851-1669

e-mail: [licitacoes@ebara.com.br](mailto:licitacoes@ebara.com.br)


msn: [erica.ebara@hotmail.com](mailto:erica.ebara@hotmail.com)

**EBARA Ind. Mec. e Com. Ltda.**

Rua Joaquim Marques Figueiredo, 2-31 - Bauru - SP

Fone: (14) 4009 0000

Fax: (14) 4009 0011



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VARZEA GRANDE**  
ESTADO DE MATO GROSSO

# DAE

Departamento de Água e Esgoto de Varzea Grande

*amar - cuidar - acreditar*

CI.N°  
166/2018

DATA:  
10/07/2018

DE:  
**HILDEBRANDO ARAUJO DE FRANÇA**  
Diretor de Produção

PARA:  
**CRISTIANE PEREIRA MARTINS**  
Dep. De Licitações e Contratos

ASSUNTO:  
**ESCLARECIMENTOS**

Em resposta a CI n° 184/2018, pregão presencial 007/2018, Solicitação de esclarecimentos:

**“SERÃO ACEITOS OS QUADROS DE COMANDOS COM AS POTENCIAS ABAIXO MENCIONADAS:”**

<i>Itens:</i>	<i>Potencia</i>
17	12,5 cv
18	17 cv
19	22,5 cv
20	25cv
21	27,5 cv
22	32,5 cv
23	45 cv

***Sim, desde que a amperagem do relê térmico esteja na faixa da potencia registrado para cada item no termo de referencia.***

Atenciosamente,

  
**HILDEBRANDO ARAUJO DE FRANÇA**  
Diretor de Produção

Recebido em, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_