


*Cópia*

**CIN°**  
105/2021

**DATA:**  
22/04/2021



**DE:** COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS **E PARA:** EDER DAMASCENO

**ASSUNTO:** ESCLARECIMENTOS.

Prezado Senhor,

Encaminhamos ao setor demandante o pedido de esclarecimento (em anexo) referente ao **Pregão Eletrônico: 007/2021, cujo objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais hidráulicos para atender a demanda do Departamento de Água e Esgoto do município de Várzea Grande – MT.**

Assim, encaminhamos para análise e resposta. Oportuno informar que tratar-se de Pregão Eletrônico com data marcada para o dia **29/04/2021**, portanto, solicitamos **URGÊNCIA** na resposta, pois os licitantes interessados tem o prazo de até 3 (três) dias para solicitar esclarecimento e/ou impugnação do Pregão.

Atenciosamente

**EVANILZE VALEIDE**  
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  
DAE/VG

*RECEBI 27/04/2021*  
*ITALO.*



licitacao daevg &lt;licitacaodae@gmail.com&gt;

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 7/2021 - DAE VÁRZEA GRANDE**

1 mensagem

**Cassiane - Metalúrgica Voigt** <licitacao@voigt.ind.br>  
Para: licitacaodae@gmail.com

22 de abril de 2021 15:06

Prezados boa tarde,

A empresa Metalúrgica Voigt Eireli - CNPJ nº 02.759.989/0001.47, vem por meio desta, tempestivamente solicitar esclarecimentos quanto ao lote 18 - TAMPÃO 600 MM F FUNDIDO CAPACIDADE DE 30 TONELADAS do pregão eletrônico 7/2021, conforme segue:

- 1 - O tampão é com ou sem articulação?
- 2 - No caso de ser articulado qual o sistema antiruido? anel, usinagem?
- 3 - A medida de 600 mm é da tampa ou da passagem livre? Se for da tampa, qual deve ser a medida da passagem livre?
- 4 - Qual inscrição deve ter na tampa? (ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, ETC)
- 5 - Favor nos informar qual o valor estimado para este item.
- 6 - Caso possuam fotos ou desenhos do tampão favor nos enviar.

No aguardo.

--

Atenciosamente



**Metalúrgica Voigt**  
Tampões e Grelhas  
Desde 1998

**Cassiane Mendes**

Licitações  
licitacao@voigt.ind.br

(41) 3373-3030  
www.voigt.ind.br

**DESDE 1998 INOVANDO NO MERCADO DE TAMPÕES E GRELHAS**

Horário de atendimento: Comercial: 8h às 12h e das 13h às 17:48  
Retirada e entrega de mercadorias: 8h às 11h e das 13h às 17h





CI.N °  
366/2021

DATA:  
26/04/2021

DE: EDER DAMASCENO GOMES  
DIRETORIA DE PRODUÇÃO

PARA: COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E  
CONTRATOS

ASSUNTO: Resposta a CI nº. 105/2021

Prezada Senhora,

Venho através desta, em resposta a CI nº. 105/2021, prestar os devidos esclarecimentos:

- 1) Em função da celeridade das aquisições de materiais hidráulicos e da necessidade do departamento, o prazo de entrega deve ser realizado **em 15 (quinze) dias**;
- 2) Os materiais devem ser fornecidos conforme descrito no item: "TAMPÃO 600 MM FUNDIDO CAPACIDADE DE 30 TONELADAS", sem alterações. O item já descreve todas as informações necessárias do tampão, conforme a necessidade do departamento.
- 3) O tampão é sem articulação;
- 4) A medida de 600 mm refere-se à tampa, a medida da passagem livre deve ser de até 580 mm;
- 5) A inscrição no tampão é de ESGOTO;
- 6) Não temos informações referentes a valores dos itens do lote 18, e não temos tampões reservas no almoxarifado para disponibilizar fotos e informações.

Atenciosamente,

  
**EDER DAMASCENO GOMES**  
DIRETORIA DE PRODUÇÃO

Recebido em, / /2021

\_\_\_\_\_