Gmail

licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 e 024/2021

10 mensagens

Pedro Matuzaki <pmatuzaki@grupotcm.com.br>
Para: licitacaodae@gmail.com
Cc: contratos@grupotcm.com.br
24 de junho de 2021 10:32

Bom dia, prezados!

Para fins de participação do processo licitatório, solicito por gentileza, a convenção coletiva utilizada para os serviços de leitura, corte e engenharia.

Aguardo retorno. Obrigado!

Att.,



Pedro Matuzaki <pmatuzaki@grupotcm.com.br>
Para: licitacaodae@gmail.com
Cc: contratos@grupotcm.com.br
24 de junho de 2021 13:46

Boa tarde!

Referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 e 024/2021, solicitamos mais esclarecimentos, são eles:

- Para o escritório administrativo, será obrigatório a abertura de CNPJ, Alvará Municipal e AVCB?

[Texto das mensagens anteriores oculto]

licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>
Para: Pedro Matuzaki <pmatuzaki@grupotcm.com.br>
24 de junho de 2021 14:43

Boa tarde,

Estamos encaminhando seu questionamento para a área técnica.Peço que aguardo que logo encaminharemos a resposta.

Atenciosamente

Eva
DAE/VG
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>
Para: alessandromlcampos@hotmail.com
24 de junho de 2021 14:43

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Carolina <carolina@grupotcm.com.br>
Para: licitacaodae@gmail.com
Cc: contratos@grupotcm.com.br
25 de junho de 2021 08:44

Prezados, bom dia!!

Tem algum retorno referente a convenção?

Precisamos dos valores para elaboração dos custos para participação dos processos 009/2021 e 011/2021.

Contamos com o apoio de vocês.

Atenciosamente,



De: Pedro Matuzaki [mailto:pmatuzaki@grupotcm.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 24 de junho de 2021 10:32
Para: licitacaodae@gmail.com
Cc: contratos@grupotcm.com.br
Assunto: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 e 024/2021

Bom dia, prezados!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Carolina <carolina@grupotcm.com.br>
Para: licitacaodae@gmail.com
Cc: contratos@grupotcm.com.br
25 de junho de 2021 08:48

Tentamos contato com a Sra. Eva (65) 99281-1801 mas não conseguimos.

Precisamos tirar uma dúvida referente aos lances:

Pergunta-se:

- devemos fazer uma proposta inclusa os dois lotes?

- na fase de lances, será individual por lote, ou será em cima do global somando o valor do lote1 + lote2.

Desde agarademos.

Atenciosamente,



[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>
Para: Carolina <carolina@grupotcm.com.br> 25 de junho de 2021 16:18

Prezada, bom dia.

Com relação ao questionamento da empresa referente ao Pregão Presencial nº 011/2021 e 024/2021 esclareço que não será obrigatório a abertura de CNPJ, Alvará Municipal e AVCB bem como que ficará a critério da CONTRATADA quanto a isso.

Certo de que o questionamento foi atendido, estou à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alessandro M. Leite de Campos.
DAE/VG.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Carolina <carolina@grupotcm.com.br>
Para: licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com> 25 de junho de 2021 16:25

Boa tarde,

E referente a esse esclarecimento?

Precisamos tirar uma dúvida referente aos lances:

Pergunta-se:

- devemos fazer uma proposta inclusa os dois lotes?

- na fase de lances, será individual por lote, ou será em cima do global somando o valor do lote1 + lote2.

Atenciosamente,



[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>
Para: bruno_rossi_@hotmail.com
28 de junho de 2021 11:21

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Bruno Rossi <bruno_rossi_@hotmail.com>
Para: licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>
28 de junho de 2021 21:16

Serão 3 lotes onde a cidade está dividida em regiões de implantação dos hidrômetros. Cada lote possui os três serviços que serão executados por uma mesma empresa.

Att. Bruno Rossi
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
65 99927-9081

De: licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 28 de junho de 2021 10:21

Para: bruno_rossi_@hotmail.com <bruno_rossi_@hotmail.com>
Assunto: Fwd: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 e 024/2021

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gmail

licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>

RE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 - HIDRO

1 mensagem

Bruno Rossi <bruno_rossi_@hotmail.com>
Para: licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>

28 de junho de 2021 21:10

- Sera necessário o utilização da retroescavadeira?

R.: Para o serviço de substituição de ramal o serviço considerado é o mecanizado onde utiliza-se retroescavadeira ou *bobcat*. A Contratada pode utilizar escavação manual a seu critério desde não onere para o DAE-VG além do valor máximo estipulado pela composição do serviço com base SINAPI onde foi considerado escavação mecanizada, e nem prejudique o prazo de execução das Ordens de Serviço.

- Qual a profundidade dos ramais que serão substituídos?

A profundidade média dos ramais foi estipulada em 0,80 metros.

- Qual o ISS para este serviço?

2,00%

- Qual a convenção coletiva a ser usada?

NÃO ENTENDIDO A IMPUGNAÇÃO

- Qual o valor referencial?

NÃO ENTENDIDO A IMPUGNAÇÃO

- De acordo com a produtividade, qual a equipe mínima utilizada hoje? Quantos funcionários?

Fica a critério da Contratada. A Contratada deve dimensionar sua equipe para executar uma média de 3000 serviços divididos nas três categorias em questão:

-Padronização com instalação/substituição de hidrômetro + substituição/instalação de ramal (1000 unidades)

-Padronização com instalação/substituição de hidrômetro (1000 unidades)

-Instalação/substituição de hidrômetros (1000 unidades)

- No edital não consta seguro garantia, não sera previsto?

Conforme página 59 do edital foi considerado uma alíquota de 1,39% no cálculo do BDI para execução dos serviços.

- Qual o prazo de implantação?

1 ano

Att. Bruno Rossi
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
65 99927-9081

De: licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 28 de junho de 2021 16:44
Para: bruno_rossi_@hotmail.com <bruno_rossi_@hotmail.com>
Assunto: Fwd: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 - HIDRO

---------- Forwarded message ---------
De: **licitacao daevg** <licitacaodae@gmail.com>
Date: seg., 28 de jun. de 2021 às 17:44
Subject: Fwd: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 - HIDRO
To: <alessandromlcampos@hotmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Carolina** <carolina@grupotcm.com.br>
Date: seg., 28 de jun. de 2021 às 16:56
Subject: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 - HIDRO
To: <licitacaodae@gmail.com>
Cc: <contratos@grupotcm.com.br>

Prezados, boa tarde,

Para fins de participação do processo licitatório 009/2021, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

- Sera necessário o utilização da retroescavadeira?
- Qual a profundidade dos ramais que serão substituídos?
- Qual o ISS para este serviço?
- Qual a convenção coletiva a ser usada?
- Qual o valor referencial?
- De acordo com a produtividade, qual a equipe mínima utilizada hoje? Quantos funcionários?
- No edital não consta seguro garantia, não sera previsto?
- Qual o prazo de implantação?

Atenciosamente,

carol

Gmail

licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 - HIDRO

4 mensagens

Carolina <carolina@grupotcm.com.br>
Para: licitacaodae@gmail.com
Cc: contratos@grupotcm.com.br

28 de junho de 2021 16:56

Prezados, boa tarde,

Para fins de participação do processo licitatório 009/2021, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

- Sera necessário o utilização da retroescavadeira?
- Qual a profundidade dos ramais que serão substituídos?
- Qual o ISS para este serviço?
- Qual a convenção coletiva a ser usada?
- Qual o valor referencial?
- De acordo com a produtividade, qual a equipe mínima utilizada hoje? Quantos funcionários?
- No edital não consta seguro garantia, não sera previsto?
- Qual o prazo de implantação?

Atenciosamente,



licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>
Para: alessandromlcampos@hotmail.com
28 de junho de 2021 17:44

[Texto das mensagens anteriores oculto]

licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>
Para: bruno_rossi_@hotmail.com
28 de junho de 2021 17:44

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Bruno Rossi <bruno_rossi_@hotmail.com>
Para: licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>
28 de junho de 2021 21:10

- Sera necessário o utilização da retroescavadeira?

R.: Para o serviço de substituição de ramal o serviço considerado é o mecanizado onde utiliza-se retroescavadeira ou *bobcat*. A Contratada pode utilizar escavação manual a seu critério desde não onere para o DAE-VG além do valor máximo estipulado pela composição do serviço com base SINAPI onde foi considerado escavação mecanizada, e nem prejudique o prazo de execução das Ordens de Serviço.

- Qual a profundidade dos ramais que serão substituídos?

A profundidade média dos ramais foi estipulada em 0,80 metros.

- Qual o ISS para este serviço?

2,00%

- Qual a convenção coletiva a ser usada?

NÃO ENTENDIDO A IMPUGNAÇÃO

- Qual o valor referencial?

NÃO ENTENDIDO A IMPUGNAÇÃO

- De acordo com a produtividade, qual a equipe mínima utilizada hoje? Quantos funcionários?

Fica a critério da Contratada. A Contratada deve dimensionar sua equipe para executar uma média de 3000 serviços divididos nas três categorias em questão:

-Padronização com instalação/substituição de hidrômetro + substituição/instalação de ramal (1000 unidades)

-Padronização com instalação/substituição de hidrômetro (1000 unidades)

-Instalação/substituição de hidrômetros (1000 unidades)

- No edital não consta seguro garantia, não sera previsto?

Conforme página 59 do edital foi considerado uma alíquota de 1,39% no cálculo do BDI para execução dos serviços.

- Qual o prazo de implantação?

1 ano

Att. Bruno Rossi
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
65 99927-9081

De: licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 28 de junho de 2021 16:44
Para: bruno_rossi_@hotmail.com <bruno_rossi_@hotmail.com>
Assunto: Fwd: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 - HIDRO

[Texto das mensagens anteriores oculto]