
Pedido de Esclarecimento ref Pregão Eletrônico 19/2021

1 mensagem

Licitacao.01 <licitacao.01@suall.com.br>
Responder a: "Licitacao.01" <licitacao.01@suall.com.br>
Para: licitacaodae@gmail.com

7 de outubro de 2021 09:35

Bom dia,

Ao
DAE Varzea Grande / MT

Ref.: Pregão Eletrônico 19/2021

ESCLARECIMENTO AO EDITAL.

1) SOBRE O ITEM CLORETO FÉRRICO:

- a) Qual a quantidade por entrega ?
- b) Dae possui reservatório de quantos litros para receber o cloreto ?

2) SOBRE O ITEM ACIDO FLUOSSILICICO:

- a) Qual a quantidade por entrega ?
- b) Dae possui reservatório de quantos litros para receber o fluor ?

3) Descarga do produto por conta do DAE (munk) ?

4) Embalagens terão retorno ?

Atenciosamente;

Gabrielle Ramos



Ci n°
193/2021
Fiscal de Contrato
DATA:
08/10/2021

DE: CALMIRO FRANCISCO FERREIRA
Fiscal de Contrato

PARA: IVANIR SILVA BEZERRA
Coord. de Lic. e Contratos DAE/VG.

ASSUNTO: RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 019/2021 QUIMICOS

Prezada senhora,
Em atenção a Ci n° 240/2021 (ANEXO 01), da Coord. De Licitação e Contratos, referente ao pedido de Esclarecimento da empresa SUALL- indústria e comercio, que apresenta os seguintes pedidos de esclarecimento:

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL (Pregão eletrônico 19/2021):

- 1) SOBRE O ITEM CLORETO FERRICO
 - a) Qual a quantidade por entrega?
 - b) Dae possui reservatório de quantos litros para receber o Cloreto?
- 2) SOBRE O ITEM ACIDO FLUOSSILICICO.
 - a) Qual a quantidade por entrega?
 - b) Dae possui reservatório de quantos litros para receber o Fluor?
- 3) Descarga de produto por conta do DAE (munk)?
- 4) Embalagens terão retorno?

DA ESPECIFICAÇÃO TECNICA CONSTANTE NOS ANEXOS DA CI N° 105/2021 GER ETA (13/08/2021), "AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA O NOVO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUAS DE ABASTECIMENTO PUBLICO (MEMBRANAS)" onde apresenta todas as especificações pertinentes ao pedido de licitação de produtos químicos:

DA CONCLUSÃO:

Conclui-se dos questionamentos acima:

As Respostas 1, 2 e 3:

TABELA DE FREQUENCIAS DE ENTREGA E CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM:

Lote n°	Descrição:	Quantidade por entrega/mês: (conforme solicitação):	Capacidade de Armazenagem (volume /litros):	Embalagem:
01	Cloreto Férrico 40%	02 entregas de 5.600kg (4.000l) Totalizando: 11.200kg/mês	5.000 (11.200kg)	Caminhão tanque
05	Acido Fluossilicio a 20%	01 entrega de 3.120kg (2.600l) Totalizando: 3.120kg/mês	4.000 (4.800kg)	Container de 1.000 litro

Obs1: Caminhão Tanque Truck para os lotes 01 com dispositivos de descarga dos produtos;

Obs2 Container de 1000 litros para o lote 05 (Acido Fluossilicio a 20%,), com caminhão Truck com dispersivos de descarga dos produtos.

Obs3 Todas as descargas de Produtos químicos ocorrerão por conta da contratada, incluindo o caminhão munk.


Obs4: Sim as embalagens terão retorno. Os Contêineres serão retornáveis (entrega-se 04contêineres cheios /mês e recolhem 04containeres vazios /mês).

Atenciosamente

Várzea Grande, 08 de Outubro de 2021.


CALMIRO FRANCISCO FERREIRA
Fiscal de Contrato

Recebemos em 13/10/21


Evanilde Valeide
Pregoeira - DAE/VG
Matrícula nº 2.347