

DEPARTAMENTO DE  
ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VÁRZEA GRANDE**  
*Mais por Você. Mais por Várzea Grande.*

---

**PEDIDO X RESPOSTA  
DE ESCLARECIMENTO  
PE 016/2021**



licitacao daevg &lt;licitacaodae@gmail.com&gt;

**SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 16/2021 PROCESSO 38/2021 -  
AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA**

1 mensagem

**Danielli Antolini** <licitacaobh2o@gmail.com>

Para: "licitacaodae@gmail.com" &lt;licitacaodae@gmail.com&gt;

17 de agosto de 2021 13:05

Cc: BH2O Bombas &lt;bh2obombas@gmail.com&gt;, Rodrigo Nogueira &lt;diretoria1.bh2o@gmail.com&gt;

Prezados, boa tarde.

Com o intuito de participar do pregão em referencia, venho solicitar os seguintes esclarecimentos:

1. Para todos os itens: Devido ao impacto causado pela pandemia, pedimos que revisem o prazo de entrega exigido, pois as fábricas trabalham hoje com 45 dias para bombas com configuração padrão. Mantendo-se o prazo de 15 dias V. Sas. restringirão o número de licitantes, prejudicando a concorrência e até mesmo ocasionando o fracasso do certame.
2. Para todos os itens: Desde que atenda ao ponto operacional informado, será aceito motor com potência menor? Menor potência = Rendimento superior.
3. Para o item 04: Favor revisar a potência exigida, pois 40CV não é suficiente para atender 80,0 m<sup>3</sup>/h x 165,0 mca. Correto seria 70CV.

**BH<sub>2</sub>O Bombas e Serviços Comércio e Representação Ltda****Danielli Antolini Borsato****Depto. De Licitações****(17) 99216-5548 (Claro)****(31) 99961-6780 (Vivo)**

DEPARTAMENTO DE  
ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VÁRZEA GRANDE**

*Mais por Você. Mais por Várzea Grande.*

CI.N °  
373/2021

DATA:  
18/08/2021

**DE: PAULO MARIO COSTA CARDOSO**  
**DIRETORIA OPERAÇÕES- DAE/VG**

**PARA: EVANILZE VALEIDE DA SILVA**  
**COORDENADORIA DE LICITAÇÃO -**  
**DAE/VG**

**ASSUNTO: RESPOSTA C.I 211/2021**

Prezada Senhora,

Em resposta a C.I 211/2021 para a empresa BH2O Bombas e Serviços Comércio e Representação Ltda.


-Desde que atenda ao ponto operacional informado será aceito motor com potência menor?

R: O ponto operacional é fundamentado pela curva do sistema, em outras palavras, o que estamos solicitando é que o equipamento atenda com os dados de Pressão manométrica (m.c.a.) e vazão a potência do motor é consequência desses dados, ela será maior ou menor conforme fabricante do equipamento.

-Favor verificar a potência exigida pois 40 CV não é suficiente para atender ....., o Correto seria 70 CV.

R: Assim como explicado no item acima, a potência do motor é resultante da análise da curva do sistema e será maior ou menor conforme fabricante do equipamento.

Sem mais, para o momento.

  
**PAULO MARIO COSTA CARDOSO**  
**DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

Recebido em, 18 / 8 /2021

  
13:49