

DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

PEDIDO X RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO PE 016/2021



licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>

Esclarecimento

1 mensagem

Lissiane Mendonça <lissiane.geobombas@gmail.com>

13 de agosto de 2021 09:26

Para: licitacaodae@gmail.com, Geo Bombas <geobombas@gmail.com>

Bom dia!

Referente PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021:

Item 4: Conjunto Motor Bomba Potência 40cv, com vazão de 80 m³/h em 165 m.c.a., está correto a potência do motor? para esta vazão as marcas tradicionais do mercado exigem potência maior.
Se estiver correto, favor enviar modelo de referência.

No aguardo,

Att,

--

Lissiane - Geo Bombas

17-3361-5559//3361-5561

DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

CLN °
366/2021

DATA:
16/08/2021

DE: PAULO MARIO COSTA CARDOSO
DIRETORIA OPERAÇÕES- DAE/VG


PARA: EVANILZE VALEIDE DA SILVA
COORDENADORIA DE LICITAÇÃO
- DAE/VG

ASSUNTO: Resposta C.I 209/2021

Prezada Senhora,

Em resposta a C.I 209/2021 para o item supracitado a potência do motor (40CV) não tem relevância, pois o que deve ser notado pela prestadora do material é a solicitação do sistema (vazão e altura manométrica).

Sem mais, para o momento.


PAULO MARIO COSTA CARDOSO
DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Recebido em,  /2021

