



**DAE**  
Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande  
*amar • cuidar • acreditar*

C.I.N.º  
207/2019

DATA:  
03/09/2019

DE: EDER DAMASCENO GOMES  
DIRETORIA PRODUÇÃO

PARA: CRISTIANE PEREIRA MARTINS  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ASSUNTO: Resposta a C.I 165/2019

Prezado Senhor,

Vimos por meio desta responder os questionamentos encaminhado via C.I nº 165/2019, onde informamos que:

- 1 – A tenção utilizada para atender aos conjuntos Moto Bomba submersas é de 220v
- 2 – Sim desde que atenda as especificações como: vazão, pressão e altura manométrica do conjunto Moto Bomba de 5 c.v.
- 3 - Sim desde que atenda as especificações como: vazão, pressão e altura manométrica do conjunto Moto Bomba de 12 c.v.
- 4 - Sim desde que atenda as especificações como: vazão, pressão e altura manométrica do conjunto Moto Bomba de 22 c.v.

Atenciosamente,

Recebido em, 03 / 09 / 2019

  
EDER DAMASCENO GOMES  
DIRETORIA PRODUÇÃO

