

DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

**PEDIDO X RESPOSTA
DE ESCLARECIMENTO
PE 016/2021**



licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>

Questionamento Pregão Eletrônico Nº 016/2021

1 mensagem

Thyago Augusto Lopes Dias <thyago.dias@hdbombas.com.br>
Para: licitacaodae@gmail.com

16 de agosto de 2021 09:11

Bom dia!

Caro pregoeiro (a), necessito de esclarecimento quanto aos itens 1, 2, 3 e 4 - bombas submersas, para melhor atender solicito que por gentileza nos informe os **diâmetros dos bocos**.

Caso seja cobrado especificação técnica, como material, por gentileza especificar.

Processo eletrônico Nº 016/2021 // DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO – DAE/VG.
Processo Nº 038/2021

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Thyago Dias

Licitação | Orçamentista

(62) 4005-4666

thyago.dias@hdbombas.com.br

HDBOMBAS.COM.BR

BOMBAS | MOTORES | TUBULAÇÕES | ACESSÓRIOS

Avenida Vereador José Monteiro, 2188 - Setor Negrão de Lima - Goiânia - GO 174.650-300

BAIXE
NOSSO CATÁLOGO
DE PRODUTOS



licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>

Edital e TR

2 mensagens

licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>
Para: Paulo Cardoso <daepcardoso@gmail.com>

16 de agosto de 2021 11:11

Bom dia,

Segue anexo Edital e Termo de Referência - Conjunto Moto Bomba.

Att

Eva
DAE/VG **EDITALCONJMOTO BOMBA.pdf**
2924K

Paulo Cardoso <daepcardoso@gmail.com>
Para: licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>

16 de agosto de 2021 11:42

Bom dia Eva,
Conforme solicitado na CI. N°210/2021 datado de 16/08/2021 esta tabulado abaixo os itens 1,2,3 e 4

Tabela informações Diâmetro do poço por itens questionados:					
Itens	Diâmetro Poço (pol)	Vazão (m ³ /h)	Potência (cv)	Altura Manométrica (m.c.a)	Diâmetro Sucção TB (pol)
1	4"	5,0	5,0	165	2"
2	4"	10,0	10,0	165	2"
3	6"	20,0	19,0	165	3"
4	8"	80,0	40,0	165	4"

Sem mais para o momento,

Eng° Paulo Mário
Diretor de Operações

[Texto das mensagens anteriores oculto]